

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*



№ КНМ 61210061000201407822



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003.

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Телефоны: Секретарь: (863) 240-67-66. Факс: (863) 280-86-69.

E-mail: gumchsro@61.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 37/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению**

**детский сад общеразвивающего вида №1 «Малыш»**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения КНМ 61210061000201407822 № 37 от 29.11.2021 года,

в период с 02 декабря 2021 года по 07 декабря 2021 года

главным специалистом отдела нормативно - технического управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майором внутренней службы Дорошевым Сергеем Михайловичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора),

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 1 «Малыш» Хурдаян Евгения Торосовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объект защиты не разработана декларация пожарной безопасности	ч. 1. ст. 64 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2022	
2.	Руководитель организации не обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	01.06.2022	
3.	Руководитель организации при очистке воздухопроводов от горючих отходов и отложений, не внес информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	01.06.2022	
4.	На объекте защиты, информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	01.06.2022	

	эвакуацией людей при пожаре), не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты			
5.	На объекте защиты учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	01.06.2022	
6.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479; ч. 4. ст. 4, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2022	
7.	С северной стороны противопожарные расстояния между зданием детского сада и соседним объектом (жилой дом) составляют менее 6 м (фактическое 4,40 м)	п. 4.3 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 69 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2022	

8.	На объекте защиты звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя в любой точке защищаемых помещениях	п. 4.1. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; ч. 4 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2022	
9.	В спальнях помещений звуковые сигналы СОУЭ имеют уровень звука менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении	п. 4.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; ч. 4 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2022	
10.	На объекте защиты регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) составлен без учета требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	01.06.2022	
11.	На объекте защиты кабели, провода системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и способы их прокладки не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в	п. 3.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; ч. 4 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о	01.06.2022	

	безопасную зону (подтверждающий документ не представлен)	требованиях пожарной безопасности»		
12.	В помещении № 2 (нумерация согласно представленному техническому паспорту) здания расстояние от звукового пожарного оповещателя до потолка менее 150 мм	п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; ч. 4 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2022	
13.	Руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного и складского назначения с обозначением их категорий	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	01.06.2022	
14.	На объекте защиты приемно-контрольное устройство системы пожарной сигнализации не обеспечивает подачу сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	01.06.2022	
15.	На объекте защиты ширина эвакуационных выходов из помещений групп, а также основного и запасного выходов из здания менее 1,2 м (от 0,8 м до 1,10 м)	п. 5.1.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2022	
16.	На объекте защиты в помещениях подвала допускается хранение продукции, оборудования, мебели и других предметов	пп. б) п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением	01.06.2022	



		Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479		
17.	На объекте защиты в помещениях кладовой и прачечной (№№ 6, 7 нумерация согласно представленному техническому паспорту), установленные противопожарные двери не имеют приспособлений для самозакрывания	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479		
18.	На объекте защиты отсутствуют вторые эвакуационные выходы из помещений подготовительной и 2-й младшей групп, предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек	п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2022	
19.	На объекте защиты помещения кухни и прачечной №№ 1, 2, 3, 7, (нумерация согласно представленному техническому паспорту) не выделены соответствующими типами заполнения проемов в противопожарных преградах	п. 5.2.6, п. 5.5.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ч. 4 ст. 4, ч. 1. ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2022	
20.	На объекте защиты руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), обеспечивающих исправное состояние указанных систем	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	01.06.2022	
21.	В помещении № 2 (нумерация согласно представленному техническому паспорту),	п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути	01.06.2022	


	высота эвакуационного выхода в свету не менее 1,9 м (фактическое 1,70 м.)	и выходы»; ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
22.	На объекте защиты в помещении № 3 (кухня) (нумерация согласно представленному техническому паспорту) расстояние от тепловых пожарных извещателей до стены составляет 3,98 м, радиус зоны контроля более 3,55 м	таб. 1 п. 6.6.15, п. 6.6.5 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 1 «Мальш» Хурдаян Евгения Торосовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

Главный специалист отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области  
Дорошев С.М. майор внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

  
(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 429266879323966142570402220816736768122427021679

Владелец Хурдаян Евгения Торосовна

Действителен с 28.05.2024 по 28.05.2025